

よくある質問



ボンド接着×置き基礎型 陸屋根架台

Q 材質は何ですか？

A SUS304 となります。

Q 架台の対応年数の想定は何年ですか？

A 接着面の状態にもよりますが 20 年想定となります。

Q 架台を撤去する場合はどうしたらいいですか？

A 接着後の取り外しについては基本的に想定しておりませんが、接着材を溶かす溶剤を使用するか、接着部の表層を取り除く必要がございます。

Q 耐震クラスは何クラスでの検討となりますか？

A 耐震クラス S（設計用水平震度 KH=2.0）での検討となります。

Q 用途係数はいくつでの検討となりますか？

A 用途係数 1.0 での検討となります。

Q 防水層を傷つけないもしくは接着剤を使用しない設置方法はありますか？

A 現場にてゴムマットをご用意いただき、その上に通常の 2 倍以上の重量の地先境界ブロックを使用することによって設置可能です。（躯体の耐荷重計算は設計・施工側での判断となります。）

Q 計算書には地先境界ブロックの重量は考慮されていますか？

A 地先境界ブロックの重量を考慮した計算となります。

